

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1027810287999
--	--------------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. образование начальное общее	ОКВЭД 85.12
2. образование основное общее	ОКВЭД 85.13
3. образование дополнительное детей и взрослых	ОКВЭД 85.41

Форма собственности	Собственность субъекта РФ – город Санкт-Петербург	ОКФС 13
----------------------------	---	------------

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма	Бюджетное учреждение	ОКОПФ 75203
--------------------------------------	----------------------	----------------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	Директор	Елизарова Юлия Геннадьевна
---	----------	----------------------------

Телефон, факс руководителя объекта	Тел.(812) 573-96-46	Факс (812) 573-96-45
---	---------------------	----------------------

Е-mail объекта	school522@bk.ru
-----------------------	-----------------

Юридический адрес объекта	190013	Санкт-Петербург Малодетскосельский пр., 17-19/34 лит А
----------------------------------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта	190013	Санкт-Петербург Малодетскосельский пр., 17-19/34 лит А
----------------------------------	--------	--

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (в оперативном управлении)

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

заполняется в случае отсутствия вышестоящей организации

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)	Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
--	---

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	190005	Санкт-Петербург, Измайловский пр., 10
--	--------	---------------------------------------

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава Администрации Адмиралтейского района Штукова Светлана Викторовна
---	--

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	Тел. (812) 316-25-22	Факс. (812) 316-08-29
---	----------------------	-----------------------

Е-mail руководителя вышестоящей организации	tuadm@gov.spb.ru
--	------------------

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	школа											
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	Санкт-Петербург Малодетскоесельский пр., 17-19/34 лит А											
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	3669 кв.м											
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	4											
Кадастровый номер объекта	78	32	00	01	16	83	10	17				
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.								Дети, (в том числе дети-инвалиды)				
Категории обслуживаемых инвалидов:								инвалиды с отклонениями в развитии				
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	да											

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Тротуар	1	1	1	ГБОУ ШКОЛА № 522 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА					
					Ширина пешеходных путей «К»	м	2,3	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	
					Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,015	Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	НЕТ		п. 4.1.11	
					Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие	НЕТ		п.4.3.4, рис.Д.4	
					Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	НЕТ			
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны	0	0	0						
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны	0	1	1						
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0						
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Парадный вход	1	1	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,35-0,4	п. 4.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	3,8	Не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	НЕТ	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
					Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	НЕТ		п.5.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О»,	соответствие	Соответствует		п. 4.1.12	

					«С», «Г»					
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	имеется			
					Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	отсутствует	0,27-0,33		п.5.2.15
2.2	Пандусы: стационарные									
	Черный вход	0	1	1						
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
	Черный вход	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина пандуса «К»	м	1,0	Не менее 1,0		п.5.2.13
					Уклон пандуса «К»	(%).	10	Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны	0	0	0						
2.5	Подъемники мобильные									
	Входной узел	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Лестничные марши в здании	1	1	1	«К»	наличие	ЕСТЬ			п. 4.1.14
2.6	Входные площадки									
	Площадка перед входом	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	НЕТ			п. 5.1.3
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	ЕСТЬ			СП 35-101-2001, п.3.17
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	соответствует			п. 5.1.3
					Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	0,0	Не более 0,025		СП 118.13330, п.4.7
					Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85;-«К»	соответствие				п. 5.1.3
					Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2;- «К»	соответствие	соответствует			п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры									
	Тамбур				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие	соответствует	Не менее 1,5		5.1.7.
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Двери				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
					Ширина в свету «К»	м	1,5	Не менее 1,2		п. 5.1.4
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,3	Не более 0,014		

2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей								
	Двери в коридоры	0	1	1					
2.10	Вестибюли общественных зданий								
	Вестебюль 1 этажа	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	отсутствуют	Не менее 1,0	п. 5.1.8
					Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие	отсутствуют		п. 5.5.6
					Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	отсутствуют		
3	Пути движения внутри здания								
3.1	Коридоры, переходы в другие здания								
	Коридор	1	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина «К»	м	3	Не менее 1,5	п. 5.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								
	Двери на этажи				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
					Ширина «К»	м	1,6	Не менее 0,9	п. 5.2.4
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п. 5.4.1
3.3	Внутренние лестницы								
	Лестничные марши в здании				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		1			Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,34	0,28 - 0,35	п.6.11 СП 118.13330.2012
		1			Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17	
		1			Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	п. 5.2.15
		1			Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п. 5.2.11
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	0,21	Не менее 1,35	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м		Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1

		0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	соотв		п. 5.2.9	
3.4	Пандусы стационарные									
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Лестничные марши в здании									
					Ширина пандуса «К»	м	1	Не менее 1,0	п. 5.2.13	
					Уклон пандуса «К»	%	10	Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Лестничные марши в здании	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.7	Подъемники мобильные									
	Лестничные марши в здании									
		1	1	1	«К»	наличие	есть		п. 4.1.14	С посторонне й помощью
3.8	Лифты									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Вахта				Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	ЕСТЬ		п. 7.1.3	
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Учительская	1	1	1						
					Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»					
					на одно рабочее место	кв.м	11,4	12	п. 7.1.13	
					на два рабочих места	кв.м	25,0	18	п. 7.1.13	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	3	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
					Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие	НЕТ		п. 7.1.8	

4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания				
	Название зоны	0	0	0	
4.4	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов				
	Название зоны	0	0	0	
4.5	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений				
	Название зоны	0	0	0	
	Санитарно-гигиенические помещения				
5	(п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)				
5.1	Доступная кабина в общей уборной				
	Туалетные комнаты	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)				
	Название зоны	0	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)
5.3	Кабины душевые закрытые				
	Название зоны	0	1	1	
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами				
	Название зоны	0	0	0	

6		Автостоянки								
6.1		Места для парковки автомобилей инвалидов								
Двор школы		Наименование ОСИ (см. прим. п.5)								
					Места для транспорта инвалидов «К», «О»	наличие	ЕСТЬ	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места)	п. 4.2.1	
					Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»	м	5	Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях)	п. 4.2.2	
					Ширина зоны для парковки «К»	м	5	3,6	п. 4.2.4	
					Длина зоны для парковки «К»	м	10	6,0		
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п. 4.2.1	
					Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			

Примечание:

Заполнил Анкету:
746-89-24
телефон

Зам. директора по АХР
Должность

Сидоренко Д.А.
ФИО

(подпись)

«19» сентября 2016 г.

Согласовано:
573-96-46
телефон

Директор
Должность руководителя обследованного
объекта

Елизарова Ю.Г.
ФИО

(подпись)

«19» сентября 2016 г.